

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ZIP 5522/20
Spisová značka: ZIP 981/2020 STK
Oprávněná úřední osoba Ing. Kateřina Stodolovská
Telefon: +420 313 039 361
E-mail: katerina.stodolovska@mesto-vlasim.cz
Datum: 4.2.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení společného řízení a povolení nakládání s vodami

Dne 20.12.2019 podala společnost **Sokol-ekotechnologie, spol. s r.o., IČ: 00675318, se sídlem Nad Safinou I 342, 252 50 Vestec, na MěÚ Vlašim**, kterou zastupuje Ing. Pavel Kvasnička, Zengrova 1937/24, Praha 6 na odbor životního prostředí, žádost pod Č.j. ZIP 67808/19 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společného rozhodnutí“) na stavbu vodního díla pod názvem „**Rekonstrukce ČOV při ČSPHM OMV Dunice**“ dle §55 odst. 1 písm.c) vodního zákona a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a žádost pod č.j.: ZIP 67809/19 o povolení k nakládání s vodami – **vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových (do drobného vodního toku IDVT 10266158)** ve Středočeském kraji, okrese Benešov, odpočívka Dunice-72 km dálnice D1, pozemek parc. č. 1921 v katastrálním území Dunice, ČHP 1-09-02-0910-0-00, HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) a povolení k nakládání s vodami.

I. Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)

Předmětem řízení je rekonstrukce stávající nefunkční ČOV pro čerpací stanici pohonných hmot OMV Dunice. Účelem stavby je odvádění a čištění odpadních vod ze sociálních zařízení objektu čerpací stanice pohonných hmot.

Rekonstrukce bude spočívat ve výměně technologie. Stávající technologie budou demontovány včetně nádrží a přípojovacího potrubí, stávající čerpací jímka a kalojem budou zachovány a nově vystrojeny. Nová ČOV je řešena v kontejnerovém podzemním uspořádání, sestává ze dvou polypropylenových kontejnerů, které budou uloženy na základovou betonovou desku a obetonovány. Rozměry kontejnerů 3x2,4x2,9m(aktivace), 1,8x2,4x2,9m(membránová komora). Pro mechanické předčištění jsou navrženy automatické jemné česle s vrtanými otvory průměru 2 mm. Biologické čištění je založeno na nízkozatěžované aktivaci s denitrifikací. Biologická část je doplněna membránovou technologií.

II. povolení k nakládání s vodami

- dle § 8 odst. 1, písm. c) zákona o vodách – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, do drobného vodního toku – bezejmenného pravostranného přítoku Děkanovického potoka IDVT 10266158 na pozemku parč. 1921 k.ú. Dunice, odpočívka Dunice-72 km dálnice D1, ČHP 1-09-02-0910-0-00, HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, souřadnice místa vypouštění dle systému S-JTSK: X=1102610 Y=697680 za účelem odvádění a čištění odpadních vod ze sociálních zařízení objektu čerpací stanice pohonných hmot na 12 měsíců v roce na dobu 10 let v tomto rozsahu a jakosti:

Návrhové nátokové parametry:

Hydraulické parametry:

Q ₂₄	10,4,m ³ /d
Q _d	15,8 m ³ /d
Q _{max,h}	4,1,m ³ /h

Látkové parametry:

CHSK _{Cr}	857 mg/l	9,0 kg/d
BSK ₅	429 mg/l	4,5 kg/d
NL	393 mg/l	4,1 kg/d
N _{celk}	78.6 mg/l	0,8 kg/d
P _{celk}	17,9 mg/l	0,2 kg/d
pH	6,7-8,5	
Teplota min.	8 ^o C	

Odtokové parametry:

Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:

Prům. množství vypouštěných vod	0,12 l/s
Max. množství vypouštěných vod	1,14 l/s
Měsíční množství vypouštěných vod	312 m ³ /měs
Roční množství vypouštěných vod	3,796 tis. m ³ /rok

ukazatel	„p“ hodnota (mg/l)	„m“ hodnota mg/l)
CHSK _{Cr}	60	80
BSK ₅	15	25
NL	15	30
N-NH ₄	8	15
P _{celk.}	2	4

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel Kvasnička, Zengrova 1937/24, Praha 6, autorizovaný inženýr v oboru Městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ,ČKAIT –0009266.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), **oznamuje** podle § 94m stavebního zákona, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona

zahájení společného a vodoprávního řízení a nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.2.2020 v 10 hod na pozemku parc. č. 1921 v k.ú. Dunice.

Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ Vlašim, Dvůr 413, II. patro, kancelář č. 202, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a úterý od 8.00 – 14.00 hod. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ Dunice a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:..... Datum sejmutí:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyzoomění.

Obdrží:

Žadatel:/zmocněnec/

Ing. Pavel Kvasnička, Zengrova 1937/24, Praha 6,
účastníci společného územního a stavebního řízení :
Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

účastníci vodoprávního řízení

Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice

Povodí Vltavy, Grafická 36, 15021 Praha 5

Lesy ČR, Tyršova č.p. 1902, 25601 Benešov u Prahy

dotčený orgán

Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Městský úřad Vlašim, OŽP-ochrana ovzduší, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim